



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 18.04.2023г.

№764

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Сазоновой Вероникой Николаевной при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Нижние Юри Малопургинского района Удмуртской Республики (сокращенное наименование МОУ СОШ д. Нижние Юри)

ИНН 1816003696 ОГРН 1021800642610

Адрес место нахождения юридического лица: Удмуртская Республика, Малопургинский район, деревня Нижние Юри, Кировская ул., д.15

Адрес места осуществления деятельности: Удмуртская Республика, Малопургинский район, деревня Нижние Юри, Кировская ул., д.15

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

В нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 поверхности стен на пищеблоке в производственных цехах, в туалетных помещениях для девочек и мальчиков с нарушением целостности покрытия плиткой (местами отсутствует плитка облицовочная).

В нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 поверхность пола с дефектами в учебных помещениях №№ 19, 18 (кабинет технологии девочек), лаборантской кабинета №17 (кабинет химии), в туалетных помещениях для девочек и мальчиков, что не допускает проведению влажной обработки и дезинфекции.

В нарушении п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в учебных помещениях начальной школы №№2, 3, 4, 16 (информатика), 17 (кабинет химии) лампы в светильниках не в рабочем состоянии.

В нарушении п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в мастерской для мальчиков используют лампы разного свечения, в кабинете ИЗО.

В нарушении п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 ученические столы и стулья требуют замены в следующих помещениях: в кабинете № 16 (информатики), № 23 (физики), №18 (кабинет технологии девочек), № 22.

В нарушении п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 окна учебных помещений, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудуются москитными сетками

В нарушении п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 комната уборочного инвентаря на первом этаже не оборудована поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

В нарушении п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах раковины с подводкой воды горячего и холодного водоснабжения без установки смесителя. В умывальные раковины для детей вода подается не через смеситель

В нарушении п. п. 2.6.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-2 при отключении отопления здания, горячее водоснабжение отсутствует в кабинете ИЗО №5, кабинетах начальных классов №№ 1, 2, 3, 4, умывальных в помещении столовой, душевых при спортзале, кабинет химии и биологии (учебный кабинет № 17), кабинет технологии для мальчиков (мастерская), лаборантская кабинета физики, туалетные помещения для девочек и мальчиков, для сотрудников на период отсутствия горячего водоснабжения в вышеперечисленных помещениях не установлены водонагревающие устройства. В нарушении п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в учебных классах начальной школы интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения, фактически установлены справа или слева от классной доски, расположенной по центру фронтальной стены классного помещения.

В нарушении п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 кабинет физики (кабинет № 23), лаборантская при кабине химии и биологии не оборудована умывальником с подводкой холодного и горячего водоснабжения с водоотведением.

В нарушении п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 туалетные помещения для девочек и мальчиков на 1 этаже не оборудованы туалетными кабинами с дверями.

В нарушении п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 устранить неисправность канализационной системы в раздевалке для мальчиков, данное помещение используется по назначению.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

1. В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 выполнить отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, заменить старое плиточное покрытие поверхности стен на новое покрытие на пищеблоке в производственных цехах, в туалетных помещениях для девочек и мальчиков. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

2. В соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить поверхность пола, допускающей проведению влажной обработки и дезинфекции в учебных помещениях №№19, 18 (кабинет технологии девочек), лаборантской кабинета №17 (кабинет химии), в туалетных помещениях для девочек и мальчиков, заменить плиточное покрытие и покрытие, выполненное линолеумом. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

3. В соответствии п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в учебных помещениях начальной школы №№2, 3, 4, 16 (информатика), 17 (кабинет химии), в мастерской для мальчиков заменить светильники на современные светильники. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

4. В соответствии п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 не допускать использование лампы разного свечения, в учебных помещениях. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

5. В соответствии п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 приобрести новую ученическую мебель (столы и стулья в кабинет № 16 (информатики), № 23 (физики), №18 (кабинет технологии девочек), №22. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

6. В соответствии п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 окна учебных помещений, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудовать москитными сетками. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

7. В соответствии п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 кабинет физики (кабинет № 23), лаборантскую при кабине химии и биологии оборудовать умывальником с подводкой холодного и горячего водоснабжения с водоотведением Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
8. В соответствии п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 комнату уборочного инвентаря на первом этаже оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
9. В соответствии п. п. 2.6.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-2 установить водонагревающие устройства в кабинете ИЗО №5, кабинетах начальных классов №№ 1, 2, 3, 4, умывальных в помещении столовой, душевых при спортзале, кабинет физики (кабинет № 23), кабинет химии и биологии, лаборантская химии и биологии (учебный кабинет № 17), кабинет технологии для мальчиков (мастерская), лаборантская кабинета физики, туалетные помещения для девочек и мальчиков, для сотрудников (для обеспечения горячим водоснабжением - при отключении отопления здания, т.к. горячее водоснабжение зависит от работы отопительной системы). Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
10. В соответствии п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах раковины с подводкой воды горячего и холодного водоснабжения обеспечить установкой смесителя. В умывальные раковины для детей вода должна подаваться через смеситель. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
11. В соответствии п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в учебных классах начальной школы интерактивные доски расположить по центру фронтальной стены классного помещения. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
12. В соответствии п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 туалетные помещения для девочек и мальчиков на 1 этаже оборудовать туалетными кабинами с дверями. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
13. В соответствии п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 устранить неисправность канализационной системы в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, данное помещение использовать по назначению. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ СОШ д. Нижние Юри, юридический адрес: Удмуртская Республика, Малопургинский район, деревня Нижние Юри, Кировская ул., д.15

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 503 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 01 августа 2023 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора



Сафонова В.Н.

С предписанием ознакомлен(а) и получено
директор МОУ СОШ д. Нижние Юри



Егорова О.И.

18.04.2023г

Р.И